

# ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

**Nr. ÜZ-Hoch-100942**

Hiermit wird gemäß Art. 20, Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) bestätigt, daß das

Bauprodukt:

**Holzwohle-Platten  
"Troldekt® Akustik"**

des Herstellwerkes I der Firma:

**Troldekt A/S**  
Sletvej 25-4  
DK-8310 Tranbjerg

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle im Herstellwerk und der von der bauaufsichtlich anerkannten

Überwachungsstelle:

Prüfinstitut Hoch  
Lerchenweg 1  
D-97650 Fladungen

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses

**Z-56.275-3544**

entspricht.

**"Troldekt® Akustik"**

**Troldekt A/S**

DK-8310 Tranbjerg

**Z-56-275-  
3544**



Fladungen

Herstellwerk I

Brandverhalten: Klasse B-s1,d0 nach  
DIN EN 13501-1 (entspricht der  
bauaufsichtlichen Benennung  
schwerentflammbar) entsprechend  
Anwendungsbedingungen  
Bauprodukte glimmen nicht

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.  
Das Zertifikat ist in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gültig.

Fladungen den 04. Oktober 2010



(Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch)  
Leiter der Zertifizierungsstelle

